



## Câmara Municipal de Itapeva

Palácio Vereador Euclides Modenesi

Avenida Vaticano, 1135 - Jardim Pilar - Itapeva - São Paulo - 18406-380

### PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS nº 004

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001 DE 2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012 DE 2019

A **CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA**, órgão legislativo municipal, inscrita no CNPJ sob o nº 54.332.390/0001-26, com sede na Avenida Vaticano, nº 1135, Jardim Pilar, neste ato, através do Pregoeiro do processo licitatório acima em epígrafe, vem prestar os esclarecimentos solicitados pela empresa **PACIFIC DIGITAL**, nos termos abaixo:

**PERGUNTA:** Prezados, analisando os catálogos confrontando com as especificações técnicas do Edital, vimos que o Nobreak solicitado de 800 VA do Item 21 pede a Frequência de Rede: 60 +/- 5Hz, na maioria dos Nobreaks de mercado possui Frequência de Rede 60 +/- 4Hz, onde esta frequência de 5 p/ 4 Hz é irrelevante, será aceito Nobreaks com a Frequência de Rede de 60 +/- 4hz, caso negativo poderia nos informar algum modelo de fabricante que atenda todas as especificações técnicas solicitadas ?

**Resposta:** Segundo as normas IEC 61000-2-2, são aceitáveis variações de até +/- 1Hz, portanto, neste caso, será ACEITO o item mencionado com frequência de rede 60 +/- 4Hz.

Itapeva, 19 de Fevereiro de 2019

  
**SAULO NATAN MACEDO DOS SANTOS**  
Pregoeiro